

Тепломаш Тепловые завесы

Тепловые завесы

Основные сведения о подключении к АСУД-248:

- Подключение через блок диспетчеризации МК (Тепломаш) к КЦС-IPM
 - ◆ Интерфейс RS-485.
 - ◆ Протокол Modbus RTU, таблица регистров приведена в РЭ на блок МК.
 - ◆ Адрес устройства по умолчанию 247 (возможность изменить через регистр 65520).
 - ◆ Число устройств на одном интерфейсе RS-485 - до 32.