


# ALERT CORRECT.EXT

## ALERT CORRECT.EXT

Корректировка названий Событий (Неисправностей) в журнале событий.

Порядок изменения обозначения Аварий

1. Остановить SCADA и OPC Server
2. Сделать резервную копию файла OPC Server \ settings \ hwlayer.conf
3. Открыть файл hwlayer.conf в Блокноте
4. Выполнить замену (меню Правка \ Заменить \ Заменить все) требуемой Аварии, например, "Неисправность дверей" на "Двери шахты"
5. Сохранить изменения
6. Выполнить коррекцию в журнале событий с помощью данной программы.



Редактирование название неисправности

- Выбрать требуемое название типа неисправности.
- Перейти в режим редактирования (выполнив двойной клик)
- Изменить название.
- Подтвердить изменения (галочка).

--Alex 09:11, 28 июля 2014 (UTC)